


УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

  
Ф. И. О. Козьмин, А.В.  
«24» декабря 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ №      от «      » 20      г.  
**ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа пос. Верхняя Подстепновка муниципального района Волжский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

443532, Самарская область, Волжский район, пос. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов 23, тел(факс): 8(846)377-55-09, v\_podstep\_sch\_vlg@samara.edu.ru

Малкин Владимир Юрьевич, директор ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка  
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

**1. Наименование населенного пункта** Самарская область, Волжский район, пос. Верхняя Подстепновка

**2. Ведомственная принадлежность** Поволжское управление Министерства образования и науки Самарской области

**3. Вид деятельности** образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

**4. Форма собственности объекта**  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

**5. Объем предоставляемых услуг** 312 человек  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

**6. Размещение объекта** отдельно стоящее 2 – х этажное здание бетонные блоки, лестницы из бетона  
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).)

**7. Количество и назначение входов** 1 этаж вход центральный, вход справа (детский сад), вход запасной слева, вход в столовую 1, вход в столовую 2, вход в мастерские, вход в спортивный зал

**8. Год постройки** 1984

**9. Год последней реконструкции** \_\_\_\_\_



Описание маршрута следования к объекту:

|  |  |
|--|--|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м   | 700м                                   |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | Автобус № 77, остановка «Подстепновка» |
| Наличие переходов на пути следования от остановки  | есть                                   |
| Регулируемые переходы                              | со звуковой сигнализацией нет          |
| Нерегулируемые переходы                            | нет                                    |
| Внеуличные переходы                                | с пандусом нет                         |
|  | с подъемником нет                      |
| Тактильные указатели                               |  |
| Перепады высоты на пути движения                   | Съезды с уклоном более 10% есть        |
| Открытые лестницы                                  | Пандусы с уклоном более 8% нет         |
| Поручни на лестницах                               | Поручни на пандусах нет                |

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

| № помещенный по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Условия при условной доступности |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                             | 5                   | 6  | 7                                |
|                           | Вход на территорию (при наличии ограждения):  |   |                               |                     |  |                                  |
|                           | Ширина прохода, калитки   | ≥ 1,2 м   | 0,8 м                         | К, О                |  | ≥ 0,9                            |
|                           | *Информация об объекте  | наличие   | нет                           | К, О, С, Г          | расширить, установить  |                                  |
|                           | Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг): |   |                               |                     |  |                                  |



| *Указатели направления движения  | наличие                 | нет   | К, Г    | установить        |
|--|-------------------------|-------|---------|-------------------|
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения   | ≥ 2,0 м                 | 1,5 м | К       | расширить         |
| Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости;<br>Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | ≥ 1,2 м                 |       | К       |                   |
| Тактильная полоса перед съездом  | не менее 2,0 x 1,8 м    |       |         |                   |
| Тактильная полоса перед съездом  | > 0,8 м                 | нет   | С       | нет съезда        |
| Тактильная полоса перед лестницей  | > 0,8 м                 | нет   | С       | нет лестницы      |
| Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре   | > 0,8 м                 | нет   | С       | нет препятствия   |
| Ширина тактильной полосы   | 0,5-0,6 м               |       | С       |                   |
| *Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения   | < 0,025 м               | 0,1 м | К, С, О | реконструкция     |
| *Высота бордюров по краям пешеходных путей   | > 0,05 м                | 0,1 м | К, С, О | реконструкция     |
| *Места отдыха  | наличие                 | нет   | К, О    |                   |
| Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)   |                         |       |         |                   |
| Расстояние до входа в здание   | ≤ 50 м                  | 27 м  | К, О    |                   |
| Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м           | > 5% (не менее 1 места) | нет   | К       | установить        |
| Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида  | 6 x 3,6 м               | нет   | К       | обустроить знаком |
| Открытая лестница  |                         |       |         |                   |
| Ширина лестничных маршей   | ≥ 1,35 м                | -     | О, С    |                   |
| Марш лестницы между площадками   | 3-12 ступеней           | -     | О, С    |                   |
| Единообразная геометрия ступеней   | наличие                 | -     | О, С    |                   |



|  |                      |   |      |
|--|----------------------|---|------|
| Высота подступенка   | 0,12 - 0,15 м        | - | О, С |
| Ширина проступей   | 0,35 - 0,4 м         | - | О, С |
| Контрастная маркировка крайних ступеней  | наличие              | - | С    |
| Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м               | $\geq 0,8 - 0,9$ м   | - | С    |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м                      | наличие              | - | О, С |
| Расстояние между поручнями   | $\geq 1,0$ м         | - | О, С |
| *горизонтальные завершения поручня   | $\geq 0,3$ м         | - | О, С |
| не травмирующие окончания  | наличие              | - | О    |
| - высота поручней  | 0,9 м                | - | О    |
| <b>Пандус на рельефе</b>   |                      |   |      |
| *Высота подъема одного марша   | $\leq 0,8$ м         | - | К    |
| Угол уклона  | $\leq 5^\circ$       | - | К    |
| Поручни с двух сторон:   | наличие              | - | К, О |
| - на высоте (нижний поручень)  | 0,7 м                | - | К    |
| - *на высоте (верхний поручень)  | 0,9 м                | - | О    |
| - расстояние между поручнями   | 0,9 - 1,0 м          | - | К, О |
| - * горизонтальные завершения поручня  | $\geq 0,3$ м         | - | К, О |
| - не травмирующие окончания  | наличие              | - | К, О |
| Длина горизонтальной площадки прямого пандуса  | $> 1,5$ м            | - | К, О |
| Разворотные площадки:  |                      | - |      |
| - при въезде на пандус наверху   | $> 1,5 \times 1,5$ м | - | К    |
| - промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)   | $> 1,5 \times 1,5$ м | - | К    |
| - при въезде на пандус внизу   | $> 1,5 \times 1,5$ м | - | К    |
| Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие              | - | К, О |



2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще<br>ний по<br>плану<br>БТИ | Наименование элементов объекта   | Норматив<br>доступности,<br>установленный<br>для инвалидов | Фактическая<br>величина,<br>наличие | Категория<br>для которых<br>установлен<br>норматив | Рекомендуемые<br>меры<br>адаптации при<br>несоответствии<br>нормативу:<br>установка, создание,<br>ремонт, замена или<br>реконструкция | Условия при<br>условной<br>доступности |
|------------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|---|--|
| 1                                  | 2  | 3  | 4                                   | 5  | 6   | 7                                      |
|                                    | <b>Крыльцо или входная площадка</b>  |  |                                     |  |   |  |
|                                    | Высота площадки  | справочно  | 0,25 м                              |  |   |  |
|                                    | Габариты площадки без пандуса: ширина X глубина  | ≥1,4 x 2 м<br>или<br>1,5 x 1,85 м                          | 3*9 м                               | О, С   |   |  |
|                                    | Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина   | ≥2,2 x 2,2 м   | -                                   | К  |   |  |
|                                    | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см<br>(за исключением площадок с трехсторонними<br>лестницами) | наличие  | -                                   | К, О, С  |   |  |
|                                    | *Навес   | наличие  | наличие                             | К, О   |   |  |
|                                    | Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне<br>площадки, навес)  | наличие  | нет                                 | К, О, С  |   |  |
|                                    | Информация об объекте  | наличие  | наличие                             | Г  |   |  |
|                                    | <b>Лестница наружная</b>   | наличие  | нет                                 |  |   |  |
|                                    | Нескользящее покрытие  | наличие  |                                     | О, С   |   |  |
|                                    | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и<br>внизу тактильной полосы                                     | 0,6 м  | -                                   | С  |   |  |
|                                    | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем   | 0,3-0,5 м  | -                                   | С  |   |  |
|                                    | *Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие  | -                                   | С  |   |  |
|                                    | *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие   | наличие  | -                                   | О, С   |   |  |



|  |  |               |     |  |  |      |                     |
|--|--|---------------|-----|--|--|------|---------------------|
|  | к стенам, высотой не менее 0,02 м  |               |     |  |  |      |                     |
|  | Поручни с двух сторон  | наличие       | -   |  |  |      |                     |
|  | - на высоте  | 0,9 м         | -   |  |  | О, С |                     |
|  | - *горизонтальные завершения поручня   | ≥ 0,3 м       | -   |  |  | О, С |                     |
|  | - не травмирующие окончания поручней   | наличие       | -   |  |  | О, С |                     |
|  | *Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м   | наличие       | -   |  |  | О, С |                     |
|  | <b>Пандус наружный</b>   | наличие       | нет |  |  |      | установка по нормам |
|  | Ширина марша   | ≥ 1,0 м       |     |  |  | К    |                     |
|  | Угол уклона  | ≤ 5°          |     |  |  | К    |                     |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная)   | ≤ 0,8 м       |     |  |  | К    |                     |
|  | *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                      | наличие       |     |  |  | К, О |                     |
|  | Разворотные площадки:  |               |     |  |  |      |                     |
|  | - при въезде на пандус   | ≥ 1,5 x 1,5 м |     |  |  | К    |                     |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)                                   | ≥ 1,5         |     |  |  | К    |                     |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения  | ≥ 1,5 x 1,5 м |     |  |  | К    |                     |
|  | Поручни с двух сторон:   | наличие       |     |  |  | К, О |                     |
|  | - расстояние между поручнями   | 0,9-1,0 м     |     |  |  | К, О |                     |
|  | - на высоте (нижний поручень)  | 0,7 м         |     |  |  | К    |                     |
|  | - *на высоте (верхний поручень)  | 0,9 м         |     |  |  | О    |                     |
|  | - *горизонтальные завершения поручней  | ≥ 0,3 м       |     |  |  | К, О |                     |
|  | - не травмирующие окончания  | наличие       |     |  |  | К, О |                     |
|  | Нескользящее покрытие  | наличие       |     |  |  | К, О |                     |
|  | <b>Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)</b><br>вертикальный (В),<br>наклонный (Н) | наличие       | нет |  |  | К    |                     |
|  | *Звуковой маяк у входа   | наличие       | нет |  |  | С    | установка           |



| Тамбур   | наличие |      |               |  |
|--|---------|------|---------------|--|
| Габариты: глубина X ширина                         | 4 x 2,5 | К    |               |  |
| Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | Р       | К, О | реконструкция |  |
| - ширина дверного проема в свету                   | 0,9 м   | К, О | реконструкция |  |
| - высота порога наружного, внутреннего             | 0,07 м  | К    | реконструкция |  |

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта  | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлены норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
|                           | Лестница на уровень 1-го этажа  |   | нет                           |  |  |            |
|                           | *Контрастная маркировка крайних ступеней  | наличие   |                               | С  |  |            |
|                           | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие   |                               | О, С                                       |  |            |
|                           | Поручни с двух сторон   | наличие   |                               | О, С                                       |  |            |
|                           | - на высоте   | 0,9 м   |                               | О, С                                       |  |            |
|                           | - *горизонтальные завершения поручня  | ≥ 0,3 м   |                               | О, С                                       |  |            |
|                           | - не травмирующее окончание   | наличие   |                               | О, С                                       |  |            |
|                           | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа                                  |   | нет                           |  |  |            |



|  |                         |  |         |  |            |            |
|--|-------------------------|--|---------|--|------------|------------|
| Ширина марша   | $\geq 1,0$ м            |  |         |  | К          |            |
| Угол уклона  | $\leq 5^\circ$          |  |         |  | К          |            |
| *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м  | наличие                 |  |         |  | К          |            |
| Разворотные площадки внизу, сверху                                   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |  |         |  | К          |            |
| Поручни с двух сторон:   | наличие                 |  |         |  | К, О       |            |
| - на высоте (нижний поручень)  | 0, 7 м                  |  |         |  | К          |            |
| - *на высоте (верхний поручень)                                      | 0,9 м                   |  |         |  | О          |            |
| - *горизонтальные завершения поручня                                 | $\geq 0,3$ м            |  |         |  | К          |            |
| - не травмирующие окончания  | наличие                 |  |         |  | К, О       |            |
| <b>Пандус переносной (при отсутствии стационарного)</b>              | наличие                 |  | нет     |  | К          |            |
| <b>Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):</b>             |                         |  |         |  |            |            |
| - стационарный   | наличие                 |  | нет     |  | К          |            |
| - мобильный  | наличие                 |  | нет     |  | К          |            |
| <b>Коридоры/холлы</b>  |                         |  |         |  |            |            |
| Ширина полосы движения   | $\geq 1,2$ м            |  | 3 м     |  | К          |            |
| Разворотные площадки   | $\geq 1,5 \times 1,5$ м |  | 3*3     |  | К          |            |
| Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету         | $\geq 1,0$ м            |  | -       |  | К, О       |            |
| Указатели направления движения, входа, выхода                        | наличие                 |  | наличие |  | К, Г       |            |
| *Пиктограммы (доступность, вход, выход)                              | наличие                 |  | нет     |  | К, Г       | установить |
| *Речевые информаторы и маяки   | наличие                 |  | нет     |  | С          | установить |
| *Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации        | наличие                 |  | нет     |  | Г          |            |
| *Аудиовизуальные информационно-справочные системы                    | наличие                 |  | нет     |  | Г          |            |
| *Тактильная схема  | наличие                 |  | нет     |  | С          | установить |
| <b>*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):</b>           | наличие                 |  | наличие |  | К, О, С, Г |            |
| - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м | $\geq 1$ на этаж        |  | более   |  | О          |            |



|   |               |       |      |  |
|---|---------------|-------|------|--|
| - для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м   | ≥ 1 на этаж   | более | К    |  |
| <b>Навесное оборудование</b> , выступ в зону движения   | ≤ 0,1 м       | нет   | С    |  |
| *Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина          | 0,6 м         | нет   | С    |  |
| <b>Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)</b>   |               | нет   |      |  |
| *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м                      | наличие       | -     | О, С |  |
| Контрастная маркировка  | наличие       | -     | С    |  |
| Поручни с двух сторон на лестнице   | наличие       | -     | О    |  |
| - на высоте   | 0,9 м         | -     | О    |  |
| - *горизонтальные завершения поручней   | наличие       | -     | О    |  |
| <b>Пандус внутренний на этаже</b>   |               | нет   |      |  |
| Ширина марша  | ≥ 1,0 м       | -     | К    |  |
| Угол уклона   | ≤ 5°          | -     | К    |  |
| *Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м                                       | наличие       | -     | К    |  |
| Разворотные площадки внизу,верху  | ≥ 1,5 x 1,5 м | -     | К    |  |
| Поручни с двух сторон:  | наличие       | -     | К, О |  |
| - на высоте (нижний поручень)   | 0,7 м         | -     | К    |  |
| - *на высоте (верхний поручень)   | 0,9 м         | -     | О    |  |
| <b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)(услуга может быть оказана на 1 этаже в полном объеме)</b> |               |       |      |  |
| *Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и внизу (ширина 0,3 м)                                  | 0,6 м         |       | С    |  |
| Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем  | 0,3-0,5 м     |       | С    |  |
| Контрастная маркировка крайних ступеней   | наличие       |       | С    |  |
| *Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м                      | наличие       |       | О, С |  |
| Поручни непрерывные с двух сторон:  | наличие       |       | О, С |  |
| - на высоте   | 0,9 м         |       | О, С |  |



|  |   |  |  |      |  |
|--|---|--|--|------|--|
|  | - *горизонтальные завершения поручня вверх, внизу         | ≥ 0,3 м  |  | О, С |  |
|  | - не травмирующие окончания                               | наличие  |  | О, С |  |
|  | - *указатели номера этажа на поручне тактильные           | наличие  |  | С    |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)           |  |  |      |  |
|  | Лифт пассажирский   | наличие  |  |      |  |
|  | Кабина:   |  |  |      |  |
|  | - габариты (глубина x ширина)                             | При новом строительстве ≥ 1,5 x 1,7 м для действующих объектов ≥ 1,1x1,4 |  | К    |  |
|  | - ширина дверного проема                                  | при новом строительстве ≥ 0,95 м для действующих объектов ≥ 0,8м         |  | К    |  |
|  | - * Поручни   | наличие  |  | О    |  |
|  | *Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие  |  | Г, С |  |
|  | *Знак доступности   | наличие  |  | К    |  |
|  | *Указатели номера этажа напротив лифта                    | наличие  |  | К, Г |  |

**4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ**  
(в зависимости от сферы деятельности)

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта   | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлены норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1                         | 2                                | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
|                           | Обслуживание через окно/прилавок |   | нет                           |  |  |            |



|  |               |        |  |            |            |
|--|---------------|--------|--|------------|------------|
| *Высота рабочей поверхности  | 0,8 – 1,1 м   |        |  | К          |            |
| Габариты зоны обслуживания (глубина)   | ≥ 1,2 м       |        |  | К          |            |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков</b>                                    |               |        |  |            |            |
| <b>Обслуживание в кабинете №</b>   |               |        |  |            |            |
| Ширина проема двери в свету:   | ≥ 0,9 м       | 0,8 м  |  | К          | расширить  |
| *Высота порога   | отсутствие    | нет    |  | К, О       |            |
| *Информация тактильная   | наличие       | нет    |  | С          | установить |
| Информация визуальная контрастная:   | наличие       | нет    |  | К, О, С, Г | установить |
| -* размещение на высоте  | ≤ 1,8 м       |        |  | К          |            |
| -* высота прописных букв   | ≥ 0,025 м     |        |  | С          |            |
| Габариты зоны сидения-глубина  | ≥ 1,2 м       | Более  |  | О          |            |
| Зона для кресла-коляски  | ≥ 1,5 x 1,5 м | Более  |  | К          |            |
| Стол с высотой рабочей поверхности   | 0,7 - 0,8 м   | 0,78 м |  | К, О       |            |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</b>   |               |        |  |            |            |
| <b>Обслуживание с перемещением №</b>   |               |        |  |            |            |
| Ширина полосы движения по зоне обслуживания  | ≥ 1,2 м       | 2,5 м  |  | К          |            |
| *Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)        | 0,8 - 1,1 м   | нет    |  | К          |            |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>   |               |        |  |            |            |
| <b>Кабина индивидуального обслуживания №</b><br>(примерочная, переговорная, cabina телефона и др.)     |               | -      |  |            |            |
| Ширина x глубина   | 1,5x1,5 м     | -      |  | К          |            |
| *Место для сидения   | наличие       | -      |  | О          |            |
| *Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)   | наличие       | -      |  | О          |            |
| <b>Вкладка при необходимости описания нескольких кабин</b>   |               |        |  |            |            |
| <b>Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)</b> |               |        |  |            |            |
| Доля мест для колясочников   | ≥ 2 % 1%      | Есть   |  | К          |            |



|  |   |         |     |  |  |  |  |   |  |
|--|---|---------|-----|--|--|--|--|---|--|
|  |   |         |     |  |  |  |  |   |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске       | ≥ 1,2 м | -   |  |  |  |  | К |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха                       | ≥ 2     | -   |  |  |  |  | Г |  |
|  | <b>Вкладка при необходимости описания нескольких залов</b>  |         |     |  |  |  |  |   |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие | нет |  |  |  |  | К |  |

### 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта                              | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлены норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
|                           | Санузел для посетителей                                     | наличие   | наличие                       | Г  |  |            |
|                           | Санузел для инвалидов                                       |   | нет                           |  |  |            |
|                           | Знак доступности помещения                                  | наличие   | нет                           | К  | установить   |            |
|                           | Тактильная маркировка санузла                               | наличие   | нет                           | С  | установить   |            |
|                           | Ширина дверного проема                                      | ≥ 0,9 м   | 0,85 м                        | К, О                                       | расширить  |            |
|                           | Направление открывания дверей                               | наружное  | внутреннее                    | К  | исправить  |            |
|                           | <b>Кабины для инвалидов:</b>                                |   | нет                           |  |  |            |
|                           | - количество кабин  | > 1 шт.   |                               | К, О                                       |  |            |
|                           | - ширина дверного проема                                    | ≥ 0,9 м   |                               | К, О                                       |  |            |
|                           | - габариты (минимальная глубина)                            | ≥ 1,8 м   |                               | К, О, С                                    |  |            |
|                           | - габариты (минимальная ширина)                             | ≥ 1,65 м  |                               | К, О, С                                    |  |            |
|                           | <b>Опорные поручни</b>                                      | наличие   | нет                           | К, О                                       | установить   |            |
|                           | в т.ч. откидные   | наличие   | -                             | К  |  |            |
|                           | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина) | ≥ 0,75 x 1,2 м                                    | 2 x 2,5 м                     | К  |  |            |
|                           | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)   | наличие   | нет                           | О  |  |            |



|  |   |                                     |           |         |  |            |  |  |
|--|---|-------------------------------------|-----------|---------|--|------------|--|--|
|  | <b>Раковина:</b>  |                                     |           |         |  |            |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)                           | $\geq 1,30 \times 0,85$ м           | 2 x 2,5 м | К       |  |            |  |  |
|  | - *высота раковины  | 0,75 – 0,85 м                       | 0,85 м    | К, О    |  |            |  |  |
|  | - опорный поручень  | наличие                             | нет       | О       |  | установить |  |  |
|  | Писсуар на высоте от пола   | $\leq 0,4$ м или вертикальной формы |           | К       |  |            |  |  |
|  | <b>Душевые</b>  |                                     | нет       |         |  |            |  |  |
|  | Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой                                 | $\geq 0,9 \times 1,5$ м             |           | К, О    |  |            |  |  |
|  | *Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина                                  | $\geq 0,48 \times 0,85$ м           |           | К, О    |  |            |  |  |
|  | Система тревожной сигнализации  | наличие                             | нет       | К, О, С |  | установить |  |  |
|  | <b>Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых</b> |                                     |           |         |  |            |  |  |

#### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

| № помеще ний по плану БТИ | Наименование элементов объекта                                | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлены норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |
|---------------------------|---|---|-------------------------------|--|--|------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                             | 5  | 6  | 7          |
|                           | <b>Визуальные средства информации о предоставлении услуги</b> | наличие   | наличие                       | К, О, Г, С                                 | создать  |            |
|                           | <b>Надписи:</b>   | наличие   | нет                           | К, О, Г, С                                 | создать  |            |
|                           | размещение на высоте  | $\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м                       | 3,5 м                         | К, О, Г, С                                 |  |            |
|                           | высота прописных букв   | $\geq 0,075$ м                                    | 0,05 м                        | К, О, Г, С                                 |  |            |
|                           | освещенность  | наличие   | наличие                       | К, О, Г, С                                 |  |            |
|                           | <b>Указатели, пиктограммы</b>                                 | наличие   | нет                           | К, О, Г, С                                 | установить   |            |



|  |                         |     |            |            |
|--|-------------------------|-----|------------|------------|
| размещение на высоте   | 1,3 – 1,4 м             |     | К, О, Г, С |            |
| высота прописных букв  | ≥ 0,075 м               |     | К, О, Г, С |            |
| освещенность   | наличие                 |     | К, О, Г, С |            |
| Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю                        | наличие                 | нет | С          | создать    |
| высота размещения  | 1,3 – 1,4 м             |     | С          |            |
| маркировка кабинетов приема со стороны ручки   | наличие                 |     | С          |            |
| на кнопках управления лифта  | наличие                 |     | С          |            |
| на кабинах санитарно-бытовых помещений   | наличие                 | нет | С          | установить |
| Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1 шт) |     | Г          |            |
| Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами   | Наличие (не менее 1 шт) |     | С, Г       |            |
| Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)  | наличие                 |     | К          |            |
| Речевые информаторы и маяки  | наличие                 | нет | С          | установить |
| Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м                                | наличие                 | нет | С          | установить |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной операции   | наличие                 |     | Г, С       |            |
| Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы  | наличие                 |     | К, С, О, Г |            |
| *Индукционная система  | наличие                 | нет | Г          | установить |

### 7. ВЫВОДЫ

Вход на территорию расширить, установить калитку, указатели направления движения к главному входу установить, ширину пешеходного пути с учетом встречного движения расширить, установить машино-место для инвалидов, обозначенное специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1, Установить по нормам пандус наружный во входной группе, установить звуковой маяк у входа, реконструкция дверей и порога тамбура, установить в коридоре, холле пиктограммы (доступность, вход, выход), речевые информаторы и маяки, информацию визуальную контрастную, рядом с санузлом установить знак доступности помещения, тактильную маркировку санузла, расширить дверной проем санузла, исправить направление открывания дверей, установить систему тревожной сигнализации, установить указатели, установить пиктограммы, создать тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю на кабинах санитарно-



бытовых помещений, установить речевые информаторы и маяки, установить звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м, установить индукционная система.

«Представитель рабочей группы»  
Александр Волосин Рабочий По соо ВОИ

Александр (подпись) Волосин (фамилия, и.о.)



подпись  
Дата заполнения « 24 » 2021 г.

Представитель организации  
Директор ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка

М.И. Кордик (подпись) М.И. (фамилия, и.о.)



Дата заполнения « 24 » 2021 г.

Представитель организации  
Заведующий хозяйством ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка

И.А. Кордик (подпись) И.А. Кордик (фамилия, и.о.)

Дата заполнения « 4 » февраля 2021 г.

Александр Волосин Рабочий По соо ВОИ  
М.И. Кордик Директор  
И.А. Кордик 24.02.2021



## Приложения

1. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)